

## 令和6年3月に通報のあった水質事故について

通報日		事故の種類	発生地 (発生地不明の場合 は発見地)	発生源	流出物 流出量	河川名等	事故の概要
3月	14日	油流出	稲田1丁目 地内	個人宅	灯油 推定40~50 リットル	排水路	灯油が流出したとの通報を受け、関係機関が現地確認及び拡散防止措置を行った。 灯油ホームタンクからポリタンクに給油中に、その場を離れた間に、ポリタンクから溢れた灯油が道路側溝に流出した。 新たな流出はなく、生活環境への影響はない。