

令和6年能登半島地震被害・対応状況

1 地震被害・対応状況

(1) 歴史博物館

No.	被害場所	被害内容	対応状況
1	空調機（本館・新館）	警報発生、作動不能 ※収蔵庫系統は異常なし	1月2日、業者に確認依頼。 11時に復旧。
2	エレベーター（本館・新館）	2台とも緊急停止、作動不能	1月2日、業者に確認依頼。 14時に復旧。
3	エントランス	ポスターフレーム落下、破損	1月2日、撤去
4	常設展示室	・密蔵院太刀の免振台作動 ・キャプションのズレ3か所 ・雪国コーナー、衣紋掛け転倒 ※展示資料は被害なし	1月2日、展示復旧
5	企画展示室	・民俗資料転倒2点、落下2点 ・展示ケース移動3台 ※いずれも資料は被害なし	1月2日、展示復旧
6	新館3階倉庫	・展示ケース移動2台	1月1日、展示ケースを固定

※収蔵庫は被害なし



▲密蔵院太刀の免振台作動（常設展示室）



▲キャプション位置のズレ（常設展示室）



▲民俗資料（ザル）落下（企画展示室）



▲展示ケース移動（企画展示室）

(2) 高田城三重櫓

No.	被害場所	被害内容	対応状況
1	貯水槽	揺れにより警報作動	1月2日、業者に確認依頼。 10時30分に復旧。
2	展示室	・展示ケース移動3台 ・埋文資料転倒2点 ・甲冑転倒1点 ※いずれも資料は被害なし	1月2日、展示復旧
3	築地塀	・ひび割れ19か所	今後、修繕予定
4	管理棟トイレ手洗い場	・赤水確認	ガス水道局に連絡済



▲築地塀にヒビ割れ



▲トイレ手洗い場の赤水

(3) 日本スキー発祥記念館

No.	被害場所	被害内容	対応状況
1	展示室	・スキー靴転倒2点 ※資料は被害なし	1月2日、展示復旧
2	収蔵スペース	・スキー板転倒20点 ※資料は被害なし	1月2日、復旧

(4) 岡沢拠点収蔵施設

No.	被害場所	被害内容	対応状況
1	展示室	・民俗資料転倒3点・落下2点 ※資料は被害なし	1月2日、復旧 落下防止バーの確認

2 その他

- ・1月2日～4日、寄託者へ寄託資料に被害がなかったことを電話連絡
- ・1月2日以降、過去の展覧会関係者へ電話し、文化財等の被害状況を確認。
- ・1月10日から歴史博物館ホームページに被災した文化財等の保護をお願いするページを作成。教育委員会文化行政課と連携し、必要に応じて文化財レスキューを行う予定。