

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

LCO逸脱

様式-1

発信日時	2024年11月21日 17時38分		
受信日時	年 月 日 時 分		

第一報

公表区分 : 一, 二, 三, その他 ~~検討中~~ ~~対象外~~
 公表予定日 : 2024年11月21日 予定

- 件名 : 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 衛星電話の故障 (LCO逸脱) について
- 発生場所 : 5号機原子炉建屋 建屋 3階 管理 非管理 区域
緊急時対策所 室 エリア
- 発生日時 : 2024年11月21日 17時10分 (運転上の制限逸脱判断時刻)
- 電気出力 : 発生前 MWe → 発生後 MWe
- 発生の状況 : [~~原子炉・タービン・発電機~~] [~~自動・手動~~] [~~停止・出力低下~~]

~~保安規定第95条に基づく立入制限 (無し・有り)
 あるいは、その他立入規制の指示 (無し・有り)~~

- 放射能の影響 (時 分現在) 変動有の場合は添付参照

排気筒モニタ指示値の変動		
確認中	無し	有り
モニタリングポスト指示値の変動		
確認中	無し	有り
海水局モニタ指示値の変動		
確認中	無し	有り

- その他の事項 :

本日 (11/21) 14時30分頃に衛星電話設備 (常設) 5台の通信確認をしていたところ、1台の不調を確認しました。調査の結果、使用不可を確認したことから、17時10分に7号機の保安規定第66条-17-1の運転上の制限を逸脱したものと判断しました。本事象による使用済み燃料及び原子炉への直接的な影響はありません。

添付資料 無し 有り (発生場所概略図)