

令和7年7月24日  
上越市ガス水道局渇水対策本部  
(ガス水道局供給計画課)

## 渇水対応について

直近の正善寺ダムの貯水量等の推移や、ガス水道局の取組をお知らせします。

- 1 日 時 —
- 2 場 所 —
- 3 内 容 ・直近3日間の正善寺ダムの貯水量等と節水対象区域の配水量の推移をお知らせします。

日付	正善寺ダム 貯水量 (貯水率)	節水対象区域配水量			
		合計	正善寺 浄水場	城山 浄水場	和田 浄水場
7月21日 (月・祝)	55.1万m <sup>3</sup> (20.4%)	34,330 m <sup>3</sup>	24,788 m <sup>3</sup>	1,987 m <sup>3</sup>	7,555 m <sup>3</sup>
7月22日 (火)	52.3万m <sup>3</sup> (19.4%)	34,917 m <sup>3</sup>	24,082 m <sup>3</sup>	3,114 m <sup>3</sup>	7,721 m <sup>3</sup>
7月23日 (水)	49.3万m <sup>3</sup> (18.3%)	35,642 m <sup>3</sup>	23,337 m <sup>3</sup>	4,579 m <sup>3</sup>	7,726 m <sup>3</sup>
7月24日 (水)	46.8万m <sup>3</sup> (17.3%)	—	—	—	—

- ・ガス水道局で行っている主な取組は以下のとおりです。

項目	取組内容
節水の周知	広報車、全戸配布チラシ、HP、SNS等
原水確保の取組	沢山川からの緊急取水(6/6～) 破断した水圧管路からの取水(7/21～) ※24時間体制で渇水対応しながら断続的に 取水中
正善寺浄水場の配水量の抑制	地下水浄水場の運転(4/9～) 深谷浄水場エリアの拡大 給水スポットの開設(7/24～順次)

- ・正善寺ダムの貯水率が20%を割り込む状態となっており、水道水の供給の継続が困難となる、極めて深刻な状態となっています。

市民及び事業者の皆さんには、引き続き節水のご協力をお願いします。

本件についての問い合わせ先

○上越市ガス水道局渇水対策本部(事務局)供給計画課 尾地参事(電話 025-522-5519 内線 250)