

配 布 資 料	
資料No.	1
上越市渇水対策統括本部 (応急対策部 ガス水道班)	

## 水道水の渇水対応について

### 1 直近3日間の正善寺ダムの貯水量等と節水対象区域の配水量の推移

日付	正善寺ダム 貯水量 (貯水率)	節水対象区域配水量			
		合計	正善寺 浄水場	城山 浄水場	和田 浄水場
8月4日 (月)	29.0 万m <sup>3</sup> (10.7%)	24,312 m <sup>3</sup>	7,888 m <sup>3</sup>	8,713 m <sup>3</sup>	7,711 m <sup>3</sup>
8月5日 (火)	28.1 万m <sup>3</sup> (10.4%)	23,739 m <sup>3</sup>	9,079 m <sup>3</sup>	6,974 m <sup>3</sup>	7,686 m <sup>3</sup>
8月6日 (水)	26.9 万m <sup>3</sup> (10.0%)	23,615 m <sup>3</sup>	5,549 m <sup>3</sup>	10,314 m <sup>3</sup>	7,752 m <sup>3</sup>
8月7日 (木)	29.3 万m <sup>3</sup> (10.9%)	—	—	—	—

### 2 主な取組

項目	取組内容
原水確保の取組	沢山川からの緊急取水 (6/6～) 破断した水圧管路からの取水 (7/21～) 国・県に緊急要望 (7/25)、中央要望 (8/5) 消雪用井戸の活用に向けて工事中 (上越妙高駅 8/5 完了、上教大及び飯交 差点付近は8月中旬完了見込) 旧南城浄水場稼働に向けて工事中 (8/10 完了見込) 綱子川から正善寺ダムへの放流開始 (8/1～) 正善寺ダム堆砂容量からの取水が可能なことを確認 (8/7) 農業用水等水利使用者との協議
正善寺浄水場の 配水量の抑制	地下浄水場の運転開始 (4/9～) 柿崎・深谷浄水場エリアの拡大 (6/10～7/31 完了) 板倉区山越浄水場エリアの拡大 (6/23～順次) 牧浄水場エリアの拡大に向けた緊急配管作業 (7/21～7/31 完了) 節水対象区域外に給水スポット開設 (7/24～順次) 三和区法花寺浄水場の運転開始 (7/26～) 節水対象区域内に給水スポット (キャンバス水槽:1 トン) 開設 (7/29～)
節水の周知	広報車、チラシ配布、ポスター掲示、HP、SNS、防災行政無線等 対象区域の市民及び企業等事業者への積極的な情報発信 (随時)
その他	日本水道協会新潟県支部より区域内の給水スポット (キャンバス水槽:1 トン) への給水対応応援受入 (7/29～) 応援職員の増員 (8/1～) 令和7年度水道事業会計補正予算の専決処分 (8/1)

(裏面あり)

### 3 今後の見通し

- 現在、市民並びに事業所の皆様から多大なご協力をいただき、節水の効果が上がっている。
- また、原水確保の取組も、着実に進捗しており、今後、8月中旬に向けて、一連の取組の大半が完了する見込みとなっている。
- これらの状況を勘案しつつ、今後の正善寺ダムの貯水量の推移を検討した結果、**節水の取組の継続を大前提として、9月10日(水)までは、断水を回避できる見込み**となった。
- 市民並びに事業所の皆様には、連日の猛暑の中、大変なご迷惑をお掛けしているが、引き続きの節水のご協力をお願いしたい。