

リージョンプラザ上越・上越科学館・市民プール
点検項目(月間)

項目名	基準
月初検針	1回/月
屋外巡視	1回/月
レジャー天井場所結露水確認	1回/月
インドア誘導灯ガード点検	1回/月
空調機械室 リージョン	1回/月
空調機械室 科学館	1回/月
動力、電灯盤点検 リージョン	1回/月
動力、電灯盤点検 科学館	1回/月
ポンプ、冷却塔	1回/月
発電機点検及び運転記録	1回/月
蓄電池月例点検・防災盤点検	1回/月
ファンコイル	1回/月
自動制御機器 リージョン	1回/月
自動制御機器 科学館	1回/月
受水槽点検	1回/月
ボイラー、圧力容器	1回/月
空調機・冷却塔管理記録簿	1回/月
貯湯槽管理 排水管点検表	1回/月
排煙窓動作 SPアラーム	1回/月
電気設備点検	1回/週
給水残留塩素測定	1回/週
水道水排水	2回/週
照明/時計点検	1回/週
ガス漏れ点検	2回/月
トレンチ点検 リージョン	1回/月
トレンチ点検 科学館	1回/月
月末在庫調査	1回/月