

リージョンプラザ上越・上越科学館・市民プール
点検項目(年間)

設備名	項 目	点検基準
環境衛生	空気環境測定	6回/年
	水質検査(給水)	3回/年
	水質検査(貯湯槽)	1回/年
	受水槽清掃	1回/年
	汚水槽・雑排水槽清掃	2回/年
	害虫駆除	2回/年
	簡易水道検査	1回/年
	煤煙測定	2回/年
電気設備	受変電設備	1回/年
空調設備	蒸気ボイラー	1回/年
	冷却塔	2回/年
	空調機・送排風機	2回/年
	自動制御機器	2回/年
給水設備	貯湯槽	1回/年
	プールヒーター 大	2回/年
昇降設備	エレベーター点検(遠隔含)	2回/年
給水設備	ろ過タンク(レジャー)	4回/年
	ろ過タンク(ジャンボ)	2回/年
	市民プール(ろ過タンク)	2回/年
消防設備	自動火災報置設備	2回/年
	スプリンクラー設備	2回/年
	屋内消火栓設備	2回/年
	消火器	2回/年
	誘導灯	2回/年
	非常用放送設備	2回/年
	蓄電池設備	2回/年
	防火対象物定期点検	1回/年
	ガラス清掃	1回/年
清掃業務	空調用給排気口清掃	2回/年
	ブラインド清掃	1回/年
	カーペット清掃	1回/年
	屋上ルーフトレン清掃	2回/年
	照明器具掃除	1回/年
	天井・壁面の塵落とし	1回/年
	屋外清掃	9回/年