上越市(仮称)厚生産業会館基本設計の検討　　2014 年 4 月 11 日(金)

第6回市民ワークショップ(公民館施設部会)進行スケジュール

検討テーマ:公民館施設機能の活用方法について

1. 開会(あいさつ)　(5 分) 14:00～

2. 第5回市民ワークショップのまとめ　(15 分) 14:05～

3. 公民館施設機能の配置案について　(20 分) 14:20～

- 第5回市民ワークショップの議論を踏まえた機能配置の改訂案について紹介する

4. ディスカッション(公民館施設機能の活用方法)　(75 分) 14:40～

1)公民館施設機能の活用方法について

- 紹介された公民館施設機能配置の改訂案についての評価を行う
- 公民館施設機能の活用方法について考える

2)施設全体の共用機能の活用方法について

- 公民館施設部会の観点から施設全体の共用機能(トイレ、給湯室、一時預かり、更衣室など)の活用方法について考える
- 公民館施設部会の観点から中庭の活用方法について考える

3)施設全体に対する配慮事項について

5. 閉会　(5 分)15:55～

公民館部会討議のまとめ

参加者（市民）：菊野、藤尾、畠山、酒井、安田、石田、富岡、片所
（市）　：北山　（設計者）：能勢、福地　（報道関係者1名）

ファシリテーター：倉田　オブザーバー：（市）宮崎、石橋、北山、高橋、武内、長谷川、松井、山邉
（設計者）延東　記録係：磯田、園田

検討案に対する意見の関係図



今後にむけての提言

親子でくつろげる、中高生が活発に利用できる、たくさんの世代が利用できる施設にしていきたい



検討された施設案への意見

■プレイエリア
・入口に近い方が使いやすい
・プレイエリアとプレイルーム２の仕切りはどのようになるのか

■入口のスロープ
・折り返しのあるスロープは避けたい

■エントランス
・北西に位置しているが雪対策はされているか
→風除室を２重にしたり、状況に応じて入口の切り替えができるようにしている案もあるが更に検討をしていく

■ＷＣ，更衣室
・不特定多数の人が使用するトイレが奥にあると更衣室の防犯が心配である
・ドアを開けてすぐに見えないようにしてほしい
・鍵の設置も検討をする必要がある
・楽屋裏のＷＣについては講演が無い時も一般利用できるようにしたい

■創作室
・今回の案より少し狭くてもいいのではないか
・その分和室を広くしてはどうか
・基本的に活動に必要な備品は持ち込みなので大きな倉庫は必要ないのではないか
・水場が必要である

■陶芸室
・創作室を通らずに直接入れるようにしたい
・陶芸室を出た場所に水場が必要である

■スタジオ・リハーサル室
・楽屋使用を考えて室内に水場が必要である
・合わせて、貴重品用のロッカーも必要である
・ロッカーは 20~30 個あるといいのではないか
・音響設備があるといい

■ホワイエ
・もう少し広くてもいいのではないか
・開演前に列を作る傾向があるのでもぎりラインの設定や待ち方の検討も出来るといいのではないか

■カフェ
・あったほうがいい
・採算が取れず業者が撤退するのが心配である
・公園利用者を対象とし、WiFi、電源があれば若い人の利用も見込めるのではないか
・景観とセットのカフェの提案もいいのではないか